



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Отдел надзорной деятельности по г. Братску и Братскому району

наименование органа управления или территориального подразделения ГПН

г. Братск, ул. Обручева, 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-13-16-204/205/206
о назначении административного наказания

«18» марта 2014 года

10 час. 00 мин.

г. БРАТСК,

ул. 25-ЛЕТИЯ БРАТСКГЭСТРОЯ 51, КАБ. 25

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор г. Братска и Братского района по пожарному надзору,

Яшин Петр Леонтьевич

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 2-13-16-204/205/206 от 11.03.2014 по ч.ч. 2,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ;

в отношении должностного лица: Дробышева Алексея Викторовича зарегистрированного по адресу: г. Братск, ул. Студенческая, д.18 кв. 97; дата и место рождения: 29.08.1973 г. рождения, г. Братск, Иркутская области, место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью «ПКК», главный инженер.

УСТАНОВИЛ:

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и Постановления Правительства Иркутской области № 56-пп от 18.02.2014 года «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора города Братска и Братского района по пожарному надзору Смирнова М.С. № 136 от «21» февраля 2014 г.,

В 17 ч. 00 мин. «04» марта 2014 года по результатам проведенной проверки в домах находящихся в ведении ООО «ПКК», по адресам: РФ, Иркутская область, г.Братск, ж/р Энергетик, ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул. Пирогова д.1/2,6,10; ул. Наймушина, д.54; ул. Приморская, д.2 в условиях особого противопожарного режима выявлены нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ, нарушения требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 20.4 КоАП РФ, нарушения требований пожарной безопасности к системам пожарной сигнализации и системам противодымной защиты, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в РФ», утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., Постановление правительства Российской Федерации « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2011 № 1225,

а именно:

ООО «ПКК»
Вход № 245
19 03 2014

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул.Пирогова д.1/2,6,10; ул.Наймушина, д.54; ул.Приморская, д.2		
1.	Направление движения к пожарному гидранту не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6, Ст. 151; Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.55 ГОСТ Р 12.4.026-2001

за что предусмотрена административная ответственность частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул.Пирогова д.1/2,6,10; ул.Наймушина, д.54; ул.Приморская, д.2		
2.	Не обеспечена укомплектованность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6, Ст.86; Ст. 151; Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 57.
3.	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год с составлением соответствующих актов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6, Ст.86; Ст. 151; Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.55. Постановление правительства Российской Федерации « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2011 № 1225 п. 3 приложение п. 2,3,4

за что предусмотрена административная ответственность частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул.Пирогова д.1/2,6,10; ул.Наймушина, д.54; ул.Приморская, д.2		
4.	Не обеспечена организация не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации с оформлением соответствующих актов проверки.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 ; Ст.83; Ст. 151; Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 Постановление правительства Российской Федерации « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому

		обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2011 № 1225 п. 2 приложение п. 2,3,4
5.	Не обеспечено организация не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности установок систем противоподымной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6 ; Ст.83; Ст. 151; Заключительные положения. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 Постановление правительства Российской Федерации « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2011 № 1225 п. 4 приложение п. 2,3,4

за что предусмотрена административная ответственность частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности были установлены по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в период с «26» февраля 2014 года по «04» марта 2014 года за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, установленного на территории Иркутской области в процессе осуществления деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК», на объектах расположенных по адресам: РФ, Иркутская область; г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул. Пирогова д.1/2,6,10; ул. Наймушина, д.54; ул.Приморская, д.2, которые были зафиксированы в акте проверки от 04 марта 2014 года № 136; предписании органа ГПН от 04 марта 2014 года № 136/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

На объектах защиты, расположенных по адресам: РФ, Иркутская область; г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Олимпийская, д. 1,11; ул. Воинов-Интернационалистов, д.1; ул.Пирогова д.1/2,6,10; ул. Наймушина, д.54; ул. Приморская, д.2, юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ПМК» осуществляет свою деятельность на основании: договоров оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенных с собственниками жилья.

Уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 2,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ от 04.03.2014 г. было вручено главному инженеру Общества с ограниченной ответственностью «ПМК» лично 04.03.2014 г. как ответственному за техническое содержание и соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

В указанное время (15 час. 00 мин. 11 марта 2014 г.) на составление протокола должностное лицо – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «ПМК» Дробышев Алексей Викторович явился.

Таким образом, главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «ПМК» Дробышев А.В. был в установленном порядке извещен о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

11 марта 2014 г. в 15 час. 00 мин. в кабинете № 25 ОНД по г. Братску и Братскому району по адресу: г. Братск, ул. 25-летия Братскгэстроя 51, кабинет № 25 составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 2,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ, зарегистрированы под номерами

2-13-16-204/205/206 были вручены лично под роспись главному инженеру ООО «ПКК» 11.03.2014 г.

11.03.2014 года вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении на «18» марта 2014 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя д. 51, кабинет № 25, которое было вручено лично должностному лицу Дробышеву А.В. В назначенное время главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «ПКК» Дробышев А.В. на рассмотрение дел об административных правонарушениях прибыл.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч.ч.2,3,4 статьи 20.4 КоАП РФ, является общественный порядок и общественная безопасность.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ состоит в том, что виновное лицо нарушает требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ (далее Законом № 69-ФЗ), Федеральным законом от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее Закон № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, требованиями Постановления правительства Российской Федерации « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2011 № 1225.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Законом №69-ФЗ и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой ст.38 Закона ФЗ-69, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Главным инженером Общества с ограниченной ответственностью «ПКК» на основании Приказа о приеме работника на работу № 15-к от 23 января 2013 года является Дробышев Алексей Викторович.

Субъективная сторона административного правонарушения - это отношение правонарушителя к содеянному и его последствиям. В данном случае проявляется неосторожность в форме небрежности. При этой форме лицо не предвидит возможности наступления вредных последствий своего деяния, хотя должно было и могло их предвидеть.

В соответствии с пунктом 20 статьи 2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты - это состояние объекта защиты,

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

У должностного лица, объекта имелась возможность соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, нарушение которых предусматривает административную ответственность, путем своевременного выявления нарушений и направления заявки руководителю о выделении дополнительных финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности, выполнение противопожарных мероприятий.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

(указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ) в соответствии со ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Дробышева Алексея Викторовича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.ч. 2,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в пределах санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 20.4 в виде

административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

(указать вид административного наказания в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ)

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения: _____

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: _____

4. Вещественные доказательства: _____

5. Издержки по делу об административном правонарушении: _____

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, главному государственному инспектору г. Братска и Братского района по пожарному надзору Смирнову Максиму Сергеевичу, или в вышестоящий орган УНД ГУ МЧС России по Иркутской области, находящийся по адресу:

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 либо в городской (районный) суд, находящийся по адресу:

г. Братск, проезд Стройиндустрии 16.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, р/счет 40101810900000010001, БИК 042520001,

код БК 177 1 16 27000 01 6000 140, УФК МФ РФ по Иркутской области (ГУ МЧС России по Иркутской области) ИНН 3808184080, КПП 380801001; ОКТМО 25714000, наименование платежа Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате суммы штрафа, по истечении срока, установленного ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, сумма будет взыскана в принудительном порядке. На основании ст. 32.2 КоАП РФ настоящее постановление будет направлено для исполнения судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, неуплата административного штрафа и не предоставление документа, свидетельствующего об оплате суммы штрафа в установленный срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на основании части 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Постановление вынес:


государственный инспектор
г. Братска и Братского района
по пожарному надзору.


(подпись)

П.Л.Яшин
(инициалы и фамилия)

Копию постановления получил: « 18 » марта 2014 года

Главный инженер ООО «ПКК»
(должность)


(подпись)

А.В.Дробышев
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: _____

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N 2-13-16-204/205/206 от «18» марта 2014 г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(номер финансового документа)